

Projet

## Rénovation de locaux pour l'aménagement d'une agence postale dans la mairie de Congénies

Situation

1, La Bourse - 30111 Congénies

Phase

DCE - Dossier de consultation des entreprises / Indice 00

Pièce

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

## Lot n° 4 Electricité Courant Fort et Courant Faible

Date

09/06/23

Maîtrise d'Ouvrage

**COMMUNE DE CONGÉNIES**

1, La Bourse

30111 Congénies

Tél. : 04 66 80 70 87

Email : dgs@congenies.fr



Architecte

**ATELIER F ARCHITECTURE**

Lot 15 Les Cabrols, 15 rue des Cresses

34110 Vic-La-Gardiole

Tél. : 06 09 56 16 21

Email : atelierf.archi@gmail.com



Bureau d'Études Techniques structure

**BETM**

97 rue Grieg

30900 Nîmes

Tél. : 04 66 62 60 31

Email : fabrice.agulhon@betm.fr



Bureau d'Études Techniques thermique & fluides

Bureau de contrôle

**BUREAU VERITAS**

450 rue Baden Powell

Immeuble l'Optimum

ZAC Blaise Pascal

34000 Montpellier

Tél. : 06 37 67 37 46

Email : laura.fesquet@bureauveritas.com



Coordonnateur S.P.S.

**EURL D JAZERON**

9 impasse Arjalas

30870 Clarensac

Tél. : 06 84 70 88 85

Email : didierjazon@orange.fr

# DPGF - LOT N° 3 : PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE MOE	QUANTITE ENTREPRISE	P.U HT	TOTAL HT
<b>4.4 MISE EN SECURITE RESEAU EXISTANT + INSTALLATION PROVISoire DE CHANTIER</b>						
4.4.1	Repérage et mise en sécurité des réseaux impactés par les travaux	ENS	1			
4.4.2	Fourniture et pose des installations électriques de chantier	ENS	1			
<b>SOUS TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>4.5 ELECTRICITE COURANT FORT</b>						
4.5.1	Mise à la terre	ENS	1			
4.5.2	Tableau de distribution divisionnaire compris extension, ajout de protections et arrêt d'urgence	U	1			
4.5.3	Alimentations en attente des besoins techniques					
	*Alimentation gâche électrique de la porte ME 01	U	1			
	*Alimentation interrupteur d'ouverture de la porte ME 01 (du au présent lot)	U	1			
	*Alimentation sonnette électrique (due au présent lot)	U	1			
4.5.4	Equipements PC et éclairages					
4.5.4.1	Ajout des prises de courant et commandes d'éclairage suivants - compris tous accessoires et raccords					
	*prises de courant 16A+T, hauteur 25cm	U	7			
	*prises de courant 16A+T, hauteur 110 cm	U	5			
	*Boîte d'encastrement avec clappet étanche en sol avec 2 PC 16A+T et 2 RJ45	U	2			
	*prises de courant 16A+T, étanche extérieure	U	1			
	*Interrupteurs simple allumage, hauteur 105 cm	U	3			
	*Interrupteurs simple allumage avec voyant , hauteur 105 cm	U	1			
	*Interrupteurs double allumage , hauteur 105 cm	U	2			
4.5.4.2	Ajout ou remplacement de luminaires - compris tous accessoires et raccords :					
	* Référence L1 Spot led	U	14			
	* Référence L2 Suspension guichet	U	3			
	* Référence L3 Pavé led	U	5			
	* Référence L4 Appliques ext	U	2			
	* Référence L5 spot ext sol	U	2			
4.5.5	Ajout ou remplacement bloc autonome éclairage de sécurité	U	3			
<b>SOUS TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>4.6 ELECTRICITE COURANT FAIBLE</b>						
4.6.1	Cablage informatique et téléphonique					
4.6.1.1	Prises RJ45 (sur baie info) - compris tous accessoires et raccords :					
	*Cablage des prises RJ 45 du boîtier d'encastrement guichet accueil mairie (fourniture en art. 4.5.4.1)	U	2			
	*Prise RJ 45 encastrée cloison, ht 25 cm = 1	U	1			
4.6.1.2	Equipements pour guichet La Poste (sur boîtier TDI) - compris tous accessoires et raccords :					
	* Point 1 (Guichet postal) : cablage des prises RJ 45 du boîtier d'encastrement en sol (fourniture en art. 4.5.4.1)	U	2			
	* Point 2 (ilôt numérique + imprimante) :					
	1 prise RJ 45 encastrée au sol avec clapet étanche	U	1			
	Goulotte PVC vide pour câblage USB La Poste	ML	1			
4.6.2	Déplacement alarme incendie type 4	ENS	1			
4.6.3	Extension alarme intrusion	ENS	1			
4.6.4	Sonnette électrique	U	1			
4.6.5	Contrôle d'accès de la nouvelle entrée par interrupteur d'ouverture de porte	U	1			
<b>SOUS TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>4.7 SAIGNEE SOL POUR RESEAUx CFO Cfa</b>						
4.7.1	Création d'un rainurage en sol pour réseaux guichet et ilôt numérique-	ML	13,8			
<b>SOUS TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL OFFRE HT</b>					<b>0,00</b>	
<b>TVA 20 %</b>					<b>0,00</b>	
<b>TOTAL OFFRE TTC</b>					<b>0,00</b>	

ART	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE MOE	QUANTITE ENTREPRISE	P.U HT	TOTAL HT
<b>4.8 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES</b>						
Les prestations supplémentaires éventuelles sont imposées. Le maître d'ouvrage choisira de retenir ou non ces PSE au moment de l'attribution du marché.						
4.8.1	Remplacement des 3 appliques existantes dans la circulation.	ENS	1			
<b>SOUS TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL OFFRE AVEC PSE HT</b>					<b>0,00</b>	
<b>TVA 20 %</b>					<b>0,00</b>	
<b>TOTAL OFFRE AVEC PSE TTC</b>					<b>0,00</b>	